



L'anno **2024**, il giorno **25** del mese di **giugno** nella sede del Consorzio A.S.I. di Foggia

## II RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

### DETERMINAZIONE n. 26

**Oggetto:** Interventi di ripristino sulla condotta di acqua potabile in Agglomerato Industriale ASI di Foggia "Loc. Incoronata" in prossimità dell'azienda G&W (ex Tozzi sud). Ratifica affidamento e Liquidazione spettanze. **CIG: B22E5426C7**

#### Premesso che:

- i Consorzi ASI sono Enti Pubblici Economici per l'infrastrutturazione e la gestione di aree produttive di particolare rilevanza regionale, come stabilito dalla legge regionale n. 02/2007 di Ordinamento dei Consorzi ASI pugliesi, e che l'art. 5 comma 2 lett. g) della predetta legge stabilisce come tra le attività dei Consorzi ASI via sia la realizzazione e gestione di impianti tecnologici per la distribuzione di gas e fluidi e la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;
- il Consorzio ASI di Foggia è dotato nell'Agglomerato Industriale ASI di Foggia, di un impianto di distribuzione di acqua potabile e industriale ad uso delle aziende insediate nell'area, nonché di reti fognanti per il conferimento dei reflui dalle stesse prodotti;
- nel mese di gennaio u.s. si è reso necessario un intervento di riparazione in somma urgenza di una perdita sulla condotta di acqua potabile nei pressi della ex Tozzi Sud nella zona industriale ASI di Foggia - "loc. Incoronata".

#### Tenuto conto che:

- l'entità della perdita di acqua industriale ha palesato da subito la necessità di un intervento tempestivo ed indifferibile, al fine di contenere i rischi dovuti al versamento di acqua sulla viabilità interna, ma anche per garantire continuità alla fornitura di acqua industriale alle ditte insediate nell'area, alcune delle quali operanti nel settore agro-alimentare;
- allo scopo è stata incaricata dall'ing. Michele Del Priore, Responsabile di Agglomerato, la società HR COSTRUZIONI PUBBLICHE SRL, con sede legale in S.S. 673 Km 14+00 71122 - Foggia (FG), P. Iva 03962830711 - REA 288976, pec: [impreserusso@pec.it](mailto:impreserusso@pec.it), operante nello specifico settore della tipologia di intervento richiesto, la quale si è attivata prontamente nell'esecuzione dei lavori richiesti dopo aver effettuato con i tecnici ASI un sopralluogo preliminare;

**Vista** la nota dell'ing. Michele Del Priore, Responsabile di Agglomerato e delle Infrastrutture di Foggia, di cui al Prot. ASI n.3317 del 13 giugno 2024, con la quale ha relazionato sull'intervento eseguito oggetto della presente;

#### Preso atto che:

- In data 02 Febbraio 2024 alle ore 07:30 partivano i lavori di riparazione del guasto individuato come uno sfilamento della tubazione esistente a causa di n.2 flange danneggiate
- In data 03 Febbraio le attività si sono concluse con il ripristino, secondo la regola dell'arte, della rottura e la messa in pressione della condotta;

**Richiamato** l'art. 50 comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs n. 36/2023, il quale stabilisce che, a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee



all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

**Preso atto che** il compenso omnicomprensivo richiesto dalla Società HR COSTRUZIONI PUBBLICHE SRL a consuntivo fine lavori, comprensivo di materiali ed attrezzature forniti, nonché manodopera, così come verificato per congruità dal Responsabile di Agglomerato, ammonta a complessivi euro 2.937,13 oltre iva.

**Vista** la fattura n. 91/PA/2024 del 21 giugno 2024 della Società HR COSTRUZIONI PUBBLICHE SRL, con sede legale in S.S. 673 Km 14+00 71122 - Foggia (FG), P. Iva 03962830711 - REA 288976, pec: [impreserusso@pec.it](mailto:impreserusso@pec.it) dell'importo di euro 2.937,13 oltre iva per l'intervento di riparazione in somma urgenza di una perdita sulla condotta di acqua potabile nei pressi della ex Tozzi Sud nella zona industriale ASI di Foggia - "loc. Incoronata".

Quanto sopra premesso, richiamato e visto

#### **DETERMINA**

- di approvare le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di ratificare l'affidamento e disporre la liquidazione dell'importo di euro 2.937,13 oltre iva oltre iva in favore della ditta HR COSTRUZIONI PUBBLICHE SRL, con sede legale in S.S. 673 Km 14+00 71122 - Foggia (FG), P. Iva 03962830711 - REA 288976, pec: [impreserusso@pec.it](mailto:impreserusso@pec.it), per l'intervento di riparazione in somma urgenza di una perdita sulla condotta di acqua potabile nei pressi della ex Tozzi Sud nella zona industriale ASI di Foggia - "loc. Incoronata".
- di dare atto che l'importo di cui alla presente determinazione è a carico delle somme previste a bilancio di esercizio dell'anno 2024.

La presente Determinazione assume la esecutività ed operatività immediata.

Il Responsabile del Settore Tecnico  
Ing. Luigi Genzano

Il Responsabile dell'Agglomerato e delle Infrastrutture  
Ing. Michele Del Priore

Visto di regolarità contabile  
Il Responsabile del Settore Contabilità e Finanza  
rag. Eugenio D'Addetta